



- ### LEGENDA - JAVLJANJE POŽARA
- = požarno javljalna centrala, Zarja, NJP-401A
 - = adresni ročni javljalik požara, Apollo, XP-95
 - = adresni ročni javljalik požara, Apollo, XP-95V, v vodotesni izvedbi
 - = adresni optični javljalik dima, Apollo, XP-95
 - = adresni optični javljalik dima, Apollo, XP-95, montiran v dvojnem podu ali dvojnem stropu
 - = indikator optičnega javljalnika v medstropovju
 - = adresni temperaturni javljalik požara, Apollo, XP-95
 - = adresni optični javljalik dima, Apollo, XP-95 z v podnožju vgrajeno adresno požarno sireno, Apollo, XP-95
 - = vzorčna komora VK-05, z vgrajenim adresnim optičnim javljalikom dima, Apollo, XP-95
 - = adresna požarna sirena, tip: ES-SQMA
 - = adresni vmesnik za priključ klasične javljalne linije, Zarja, tip: AV-613
 - = enokanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik, Zarja, tip: AV-618
 - = trokanalni vhodno/izhodni adresni vmesnik s 24V dodatnim napajanjem, Zarja, tip: AV-722
 - = dodatni napajalnik 230V/24V/6A, z vgrajeno AKU baterijo in enokanalnim vhodno/izhodnim adresnim vmesnikom, Zarja, tip: AV-618
 - = elektro magnetno držalo požarnih vrat, 24V DC (do 100kg)
 - = ključ za odpiranje evakuacijskih vrat, z električnim stikalom v ohišju pod steklom
 - = držalni magnet evakuacijskih vrat

BIRO LOVŠIN d.o.o. inženiring, projektiranje in svetovanje gsm 051 304 323, e-mail: biro.lovsin@gmail.com					
Investitor	JZ CENE ŠTUPAR, Linhartova cesta 13, Ljubljana				
Objekt/lokacija	PROSTORI JZ Cene Štupar, Šmartinska 134a, Lj.				
Vrsta načrta	4.1 - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME				
Vsebina risbe	HEMA JAVLJANJA POŽARA				
Odg. vodja proj.	Ksenija Cankar, u.d.i.a.	Ident. št.	ZAPS A-0255	Dat. podpisa	SEPTEMBER 2018
Odg. projektant	JAKOB LOVŠIN u.d.i.e.	Ident. št.	E-1391	Dat. podpisa	SEPTEMBER 2018
Projektant					
Št. načrta	156-09/2018	Št. projekta	1803	Datum	SEPTEMBER 2018
Faza	PZI	Merilo	/	Št. lista	4